

SIGMA EQ eco

INTELLIGENT BATTERY CHARGER/DISCHARGER

Intelligent Balance Charger Microprocessor controlled high-performance rapid charger/discharger with integrated balancer USB PC link and temperature sensor. Charge current up to 6A, discharge current up to 5A, 1-6 series of Li-ion/Li-Fe, 1-15 cells of NiCd/NiMH, 2 to 20V of Lead-acid (Pb)



Operating Manual

Please read this entire operating manual completely and carefully, as it contains a wide variety of specific programming and safety information. The selection of the correct operating parameters is the responsibility of the user. Keep this manual in a safe place, and be sure to pass it on to the new owner if you ever sell your Sigma EQ Eco.

Introduction

Thank you for purchasing this Sigma EQ Eco Charger by Ripmax.

This Sigma EQ Eco charger provides you with a dual output capability, plus a rapid charger/discharger and integrated balancing circuit. It is computerised with a high performance microprocessor and specialised operating software. It can maintain your battery at its best condition and control it safely. Please read this operating manual completely as it contains a wide variety of specific programming and safety information.

You need to keep this manual in a safe place, and be sure to pass it on to the new owner if you ever dispose of the Sigma EQ Eco.

Special Features

Optimised Operating Software

This charger can be powered by a 11.0-18.0v DC or 100-240v AC power source. When charging or discharging NiCd/NiMH batteries, the Sigma EQ Eco has 'AUTO' functions that set the feed current automatically. Alternatively, these can be set manually.

For Lithium batteries, the Sigma EQ Eco can help prevent the over-charging that can potentially lead to an explosion, purely through an error. Every program in the unit is controlled with specialised software to detect almost every error, providing maximum safety. These parameters can be set at the operators discretion if required.

A special balance adaptor board for TP connectors is provided as standard with optional boards available for other balance plug connectors. The ports on the side of the charger suit XH style connectors and a balance board for this type is not required.

High Power and High Performance Circuit

The Sigma EQ Eco employs a circuit that has a maximum output power of 50W. As a result, it can charge or discharge up to 15 cell NiCd/NiMH packs and 6 series Lithium packs with a maximum current of 6.0A. Furthermore, the cooling system is so efficient that can hold such power without any trouble running the CPU or operating programs. If the combination of current and voltage exceeds 50W, the circuit will limit the current automatically to prevent exceeding 50W.

Integral Balancer for Lithium Batteries

The Sigma EQ Eco has a cell voltage balancer inside. It automatically balances the individual cell voltages in a pack when charging all types of Lithium battery (Lilo/LiPo/LiFe). To use this, the pack must be fitted with a balance adaptor lead/plug and be connected to the charger through a balance port sockets.

Special Features (Continued)

Balance Monitoring of Individual Cells During Discharge

The Sigma EQ Eco also can monitor and balance individual cells of a Lithium battery pack during the discharge process. If the voltage of anyone cell varies abnormally, the process will be stopped with an error message.

Accepts Various Types of Lithium Battery

The Sigma EQ Eco can accept three types of Lithium battery – Lilon (Lithium Ion), LiPo (Lithium Polymer) and LiFe (Lithium Phosphate). They have different characteristics according to their chemistry and require different parameters for charging and discharging. You can select anyone of them and the associated parameters as required. For their specifications, please refer to the 'Warnings and Safety Notes' section.

Lithium Battery 'Fast' Charge and 'Storage' Modes

You can charge Lithium batteries for special purposes. 'Fast' charge reduces the charging time of a Lithium type battery and 'Storage' mode controls the final voltage of the battery destined for long term storage.

Maximum Safety

Delta-peak sensitivity: This automatic charge termination program works on the principle of the Delta-peak voltage detection. (NiCd/NiMH)

Auto-charge current limit: When charging NiCd or NiMH using 'AUTO' current mode, you can set the upper limit of the charge current to avoid over-current charging. This is very useful when charging low impedance and small capacity NiMH batteries in 'AUTO' mode.

Capacity limit: The charging capacity is always calculated by multiplying the charging current by time. If the charging capacity exceeds the programmed limit, the process will be terminated automatically. This limit can be changed if required.

Temperature limit: The temperature of the battery during charging will rise due to its internal chemical reaction. If you set a temperature limit, the charging process will be terminated when the limit has been reached. The optional temperature probe will be required in order to use this function.

Processing Time Limit: You can limit the maximum process time (total) to prevent any possible defect in the battery confusing the set parameters.

Input Power Monitor: To protect the source battery from being damaged, the input voltage is always monitored. If it drops below the lower limit, the process will be terminated automatically.

Automatic Cooling Fan: The electric cooling fan activates automatically when the internal temperature of the unit is raised.

Special Features (Continued)

Data Store/Load

The Sigma EQ Eco can store a maximum of 5 data sets (memories) for different batteries. You can set the data for programs to charge or discharge continually if required. This stored data can be recalled at any time and the process can be executed without program settings being re-entered manually.


Cyclic Charging/Discharging

Perform 1 to 5 cycles of charge>discharge or discharge>charge continually for battery refreshing and balancing.

Performance Parameters

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| AC Input voltage range..... | AC 100V-240V |
| DC Input voltage range..... | DC 11.0V-18.0V |
| Charge current range..... | 0.1-6.0A |
| Discharge current range..... | 0.1-1.0A |
| Charge power limited..... | max.50W |
| Discharge power limited..... | max.5W |
| Balance current..... | max.250mA |
| Balance tolerance..... | ±0.01V |
| NiCd/NiMH battery cell count..... | 1-15cells |
| Lithium battery types..... | Li-Po, Li-Ion, Li-Fe |
| Lithium battery cell count..... | 1-6cells |
| Pb battery voltage..... | 2-20V |
| Weight..... | 400g |
| Dimensions..... | 123 x 137 x 55mm |

Charger Overview



Warnings and Safety Notes

Discharge voltage cut off level: 1.75V/cell or higher

- Do not attempt to disassemble the battery pack for any reason.
- Please carefully verify the capacity and voltage of a Lithium battery pack before charging/discharging. It may be composed of mixed parallel and series connected cells. In parallel, the capacity of the battery pack is multiplied by the number of cells in parallel (2P means x2), but the voltage remains same. Voltage imbalance possible within parallel packs can cause a fire or explosion during the charge process. We recommend using Lithium battery packs in series cell format only. We recommend using Lithium battery packs in series cell format only.

Warnings and Safety Notes (Continued)

Damage will occur if you connect your battery to the Sigma EQ Eco incorrectly. Please connect as shown in the following diagram.

With Adapter Board



Direct Connection



- Never leave the charger unsupervised when it is connected to its power supply. If any malfunction is observed, immediately terminate the process and refer to this manual.
- Keep the charger away from dust, damp, rain, heat, direct sunshine and vibration. Do not drop it.
- The circuit is designed to be powered by an 11~18V DC or 100~240V AC power source only. **DO NOT CONNECT BOTH AT THE SAME TIME.**
- The charger and the battery to be charged (or discharged) should be placed on a heat-resistant, non-inflammable and non-conductive surface. Never place them on a car seat, carpet or similar. Keep inflammable and volatile materials well away from the operating area.
- Be sure to fully understand the information for the battery to be charged or discharged. If the program is set up incorrectly, the battery can be severely damaged. Incorrect charging of Lithium type batteries can cause a fire or explosion.
- Never charge a Lithium battery that is swollen in any way.
- To avoid short-circuits between the charge leads, always connect the charge cable to the charger first and only then to the battery to be charged or discharged. Reverse the sequence when disconnecting.

Charging Guidelines

NiCd/NiMH

Nominal Voltage level: 1.2V/cell.

Recommended fast charge current: 1C-2C, depending on the performance of the cell. Higher discharge batteries can charge at 2C.

Slow discharge batteries (TX/RX etc) should be no more than 0.2C.

Discharge voltage cut off level: 0.85V/cell (NiCd), 1.0V/cell (NiMH)

$C = X \div 1000$ (Where X = Battery capacity eg: 2200mAh)

Lilon (Lithium Ion)

Nominal Voltage level: 3.6V/cell

Max. charge voltage: 4.1V/cell

Recommended fast charge current: 1C or less (0.5C recommended).

Discharge voltage cut off level: 2.5V/cell or higher

LiPo (Lithium Polymer)

Nominal Voltage level: 3.7V/cell

Max. charge voltage: 4.2V/cell

Recommended fast charge current: 1C or less. Some of the very latest LiPo cells can accept 2C charging or more but check with the battery manufacturer first.

If in doubt, never exceed 1C.

Discharge voltage cut off level: 3.0V/cell or higher

Life (Lithium Phosphate)

Nominal Voltage level: 3.3V/cell

Max. charge voltage: 3.6V/cell

Recommended fast charge current: 3C or less. Check with the battery manufacturer to be sure.

Discharge voltage cut off level: 2.0V/cell or higher

Pb (Lead Acid)

Nominal voltage level: 2.0V/cell

Max. charge voltage: 2.46V/cell

Recommended fast charge current: 0.3C or less

Discharge voltage cut off level: 1.75V/cell or higher

Operating Procedure

CAUTION: Always turn the charger on before connecting the battery as this will prevent damage to the battery and charger.

Please follow the process below in order to begin charging.

1. Connect power supply to power source.
2. Turn on the power supply.
3. Connect charger to power supply.
4. Make program selections in the charger for battery charging.
5. Connect charger adapters to charger.
6. Connect battery to charger adapters (connect main charging connectors before connecting cell-balancing connectors).
7. Start battery charging.

Charging

A specific quantity of electrical energy is fed into the battery during the charge process. The charge quantity is calculated by multiplying the current by the charge time. The maximum permissible charge current varies according to the battery type or its performance, and can be found in the information provided by the battery manufacturer. It is only permitted to charge batteries at rates higher than the standard charge current if they are stated to be capable of "quick-charge".

Connect the battery to an output terminal of the charger using a suitable charge lead. A red lead is positive (+) and black is negative (-). The charger cannot detect the difference between the internal resistance of the battery pack, cable resistance and connector transfer resistance. The first requirement, in order for the charger to work correctly, is for the charge lead to be connected to an adequate conductor cross-section. High-quality connectors (normally gold-contact type) must be fitted to both ends.

Refer to the information provided by the battery manufacturer regarding charging methods, and verify the recommended charge current and charge time. This is especially important for lithium batteries. The charge instructions provided by the manufacturer must be strictly adhered to.

Do not attempt to disassemble the battery pack.

Please exercise caution when verifying the capacity and the voltage of a Lithium battery pack. It may be composed of a mixed parallel and series connection. In a parallel link, the capacity of the battery pack is multiplied by the number of cells and the voltage remains the same. That kind of voltage imbalance may cause combustion during the charge process. We recommend you compose Lithium battery packs in series only.


Discharge

The typical purpose of discharging is to determine the residual capacity of the battery, or to lower the voltage of battery to a defined level. When you discharge the battery you should take as much care as the charging process. To avoid the battery becoming deep-discharged, set the final discharge voltage correctly. Lithium batteries should not be deep-discharged to lower than the minimum voltage, as this leads to a rapid loss of capacity or a total failure. Generally, you do not need to discharge Lithium batteries as a matter of procedure.

- Some rechargeable batteries are said to have a memory effect. If they are partly used and recharged before the whole charge is used, they 'remember' this and next time will only use that part of their capacity. This is a 'memory effect'. NiCd and NiMH batteries are said to suffer from memory effect. They prefer complete cycles. Fully charge, then use until empty. Do not fully recharge before storage-allow them to self-discharge during storage. Give an occasional short charge to keep them above the 1.0v per cell minimum. NiMH batteries have less memory effect than NiCd.
- Lithium batteries prefer a partial, rather than a full discharge. Frequent full discharges should be avoided if possible. Instead, charge the battery more often or use a larger battery.
- A brand-new NiCd battery pack will not yield its full capacity until it has been subjected to 10 or more charge cycles. The cyclic process of charge and discharge will lead to optimised capacity.

These warnings and safety notes are particularly important. Please follow these instructions for a maximum safety or the charger and battery may be severely damaged. Failure to follow these instructions can also cause fire, injury to individuals or the loss of property if care is not taken.


Program Flow Chart



Initial Parameter Set Up (User Set Up)

The Sigma EQ Eco will operate with its default value settings when connected to a 12V battery for the first time. The screen displays the following information in sequence and you can change the value of a parameter on each screen.

When you wish to alter the parameter value in the program, press the START/ENTER key to make the selection flash and then change the value with <DEC, INC> keys. The value will be stored by pressing START/ENTER once more.




This screen displays the nominal voltage of a Lithium battery. There are three kinds of Lithium battery; LiFe (3.3V), Lilon (3.6V) or LiPo (3.7V). This is very important, so make sure you check the battery carefully and select the correct program regime. If you select an incorrect value/regime, the battery can explode during the charge process!

The Sigma EQ Eco recognises the cell count of a Lithium battery automatically at the beginning of the charge or discharge process to avoid incorrect settings by the user. Deeply discharged batteries can be perceived incorrectly. To prevent this kind of error, you can set the time interval to verify the cell count by the processor. Normally, 10 minutes is enough time to identify the correct cell count. For batteries of larger capacity, you may extend the time interval, but if you set the time term too long for small capacity batteries, the charge or discharge process can be finished within the time interval with an erroneous cell count. This can be very dangerous. If the processor recognises the cell count incorrectly at the beginning of the charge or discharge process, you may extend the time. Otherwise, you are advised to use the default value.

This shows the trigger voltage for automatic charge termination of an NiMH or NiCd battery. The effective value ranges from 5 to 20mV per cell. If the trigger voltage is set higher, there is a danger of overcharging the battery. If it is set lower, there is a possibility of premature termination. Please refer to the technical specification for the battery. (NiCd default: 12mV, NiMH default: 7mV).

Initial Parameter Set Up (User Set Up - Continued)



The 3-pin port on left side of the unit is used for the temperature sensor. The temperature probe must be attached to the surface of the battery in order for this to function. You can set the maximum temperature at which the charger should allow a battery to reach during the charge process. Once a battery reaches this temperature during charge, the process will be terminated to protect the battery.

A battery on the cyclic process of charge and discharge can often become warm after a charge or discharge period. The program can insert a time delay to occur after each charge and discharge process to allow the battery adequate time to cool down before being subjected to the next process. The value ranges from 1 to 60 minutes.

When you start a charge process, the integral safety timer automatically starts running at the same time. This is programmed to prevent overcharging the battery, if it proves to be faulty, or if the termination circuit cannot detect the battery being full. The value for the safety timer should be generous enough to allow a full charge of the battery.

This program sets the maximum charge capacity that will be supplied to the battery during charge. If the delta-peak voltage is not detected or the safety timer fails for any reason, this feature will automatically stop the process at the selected capacity value.


The beep sounds every time a button is pressed to confirm your action. There is a beep or melody sound at various times during operation to alert different mode changes. These audible sounds can be turned on or off.

This program monitors the voltage of the input battery. If the voltage drops below the value you set, the operation forcibly terminates to protect the input battery.

Lithium Battery (Lilon/LiPo/LiFe) Program

These programs are only suitable for charging and discharging Lithium batteries with a nominal voltage of 3.3V, 3.6V and 3.7V per cell. These batteries need to adopt different charge technique, termed a constant voltage (CV) and constant current (CC) method. The charge current varies according to the battery capacity and performance. The final voltage of the charge process is also very important; it should be precisely matched with the specific maximum voltage of the battery type being charged. They are 4.2V for LiPo, 4.1V for Lilon, and 3.6 V for LiFe. The charge current and nominal voltage, relative to the cell count, set on the charge program must always be correct for the battery to be charged. When you are ready to alter the parameter value in the program, press the START/ENTER key to make it flash, then change the value with <DEC, INC> key. The value will be stored by pressing START/ENTER key once more.

Charging Lithium Batteries




The left side of the first line shows the type of battery you selected during the users setting. The value on the left side of second line sets a charge current and the value on the right side of second line sets the voltage of the battery pack. After setting the current and voltage press START/ENTER key and hold for 3 seconds to start the process. (Charge current: 0.1~6.0A, Voltage: 1-6 series for instance)

This shows the number of cells you set up and the processor detects. 'R:' shows the number of cells found by the charger and 'S:' is the number of cells selected by you at the previous screen. If both numbers are identical, you can start charging by pressing the START/ENTER button. If these numbers are not the same, press the BATT TYPE/STOP button to go back to previous screen. Then carefully check the number of cells of the battery pack to be charged again.

The screen shows the situation during the charge process. To stop charging press the BATT TYPE/STOP key once.

Charging Lithium Batteries in Balance Mode

This is for balancing the individual voltages of Lithium cells in the battery pack to be charged. The battery pack should be connected to the suitable balance port on the right side of the charger. The standard ports are of the 'XH' style. An adaptor board and lead is supplied for 'TP' style plugs and others are available as options. You also need to connect the battery output plug (main power leads) to the output sockets of the charger. In this mode, the charging process will be different from the ordinary charging process. The internal processor will monitor the voltage of each cell in the battery pack and control the charging current that is feeding to each cell. This will normalise the voltage of all cells in the pack and help to prevent over discharging of one cell.



The value on the left side of second line sets the charge current and the value on the right side of second line sets the total voltage of the battery pack.


After setting the current and voltage, press START/ENTER key for more than 3 seconds to start the process. (Charge current: 0.1~6.0A, Voltage: 1~6 series for instance)

This shows the number of cells you set up and the processor detects. 'R:' shows the number of cells found by the charger and 'S:' is the number of cells selected by you at the previous screen. If both numbers are identical, you can start charging by pressing the START/ENTER button. If not, press the BATT TYPE/STOP button to go back to previous screen. Then carefully check the number of cells in the battery pack to be charged again.

The screen shows the present situation during the charge process. To stop charging press the BATT TYPE/STOP key once.

'FAST' Charging Lithium Batteries

Normally, the charging current gets smaller as the process nears the end point of Lithium battery charging. To finish the charging process earlier, this program eliminates certain terms of the CV process. The charging current will go to 1/5 of the initial value to end the process while normal charging goes to 1/10 during the CV term. The charging capacity may be a bit smaller than normal charging but the process time will be reduced.




You can set up the charging current and the voltage of the battery pack being charged. As you press the START/ENTER button, the voltage confirmation will be displayed. Then, if you confirm the voltage and current, press START/ENTER button again to start charging.

This shows the present state of 'FAST' charging. To stop charging at any time, press the BATT TYPE/STOP key once.

'STORAGE' Control For Lithium Batteries


This is for charging or discharging Lithium batteries not intended to be used for the time being. The program will determine whether to charge or discharge the battery at its initial stage. They are different for each type of battery, they are 3.75V for Lilon, 3.85V for LiPo and 3.3V for LiFe per cell. If the voltage of the battery at its initial stage is over the voltage level for storage, the program will start to discharge.



You can set up the current and the voltage of the battery pack to be charged. The current will be used for charging or discharging the battery to reach the required 'storage' voltage level.

This screen shows the present situation during process. To stop, press the BATT TYPE/STOP key once.

Discharging Lithium Batteries




The value of the discharge current on the left side of screen should not exceed 1C for maximum safety. The final voltage on the right should not be under the voltage level that is recommended by the battery manufacturer for deep discharging.

To start discharging, press and hold the START/ENTER key for more than 3 seconds.

This shows the present state of discharge. To stop discharging press the BATT TYPE/STOP key once.

Voltage Balancing and Monitoring During Discharge

The processor monitors the voltage of individual cells during 'storage-mode' and 'discharge' of a Lithium battery pack. It tries to normalise the voltages and make them equal. For this feature, the individual plug of the battery pack should be connected to the individual port of the charger. If the voltage of anyone or more cells varies abnormally during the procedure, the SIGMA EQ Eco terminates the process with an error message. If this happens, the battery pack contains a bad cell, or has a bad connection at the cable plug. You can easily know which cell is bad by pressing INC> button at the time of showing the error message.




The processor found that the voltage of one cell in the Lithium battery pack is too low.

In this case, the 4th cell is bad. If this happens and there is a connection-break at the cable or plug, the voltage value may show zero.

NiMH/NiCd Battery Program

These programs are for charging or discharging NiMH (Nickel-Metal Hydride) or NiCd (Nickel-Cadmium) batteries commonly used for R/C model applications. To alter the value at the display, press the START/ENTER key to make it flash, then change the value using <DEC, INC> key. The value will be stored by pressing START/ENTER key once more. To start the process, press START/ENTER button and hold for more than 3 seconds.


Charging NiCd/NiMH Batteries



This program simply charges the battery using the current you set. In 'Aut' mode, you need to set the upper limit for the charge current to avoid a higher feeding current that may damage the battery. Because some batteries are of low impedance and small capacity, this can lead to a higher charge current by the processor in automatic charge mode. In 'Man' mode, it will charge the battery with the charge current you set on the display. Each mode can be switched by pressing <DEC, INC> button simultaneously when the current field is flashing.

The screen displays the current state of charging. To stop the process, press the BATT TYPE/STOP key once. The audible sound indicates the end of the process.


Discharging NiCd/NiMH Batteries



Set the discharge current on the left and final voltage on the right. The discharge current ranges from 0.1 to 1.0A and the final voltage ranges from 0.1 to 25.0V. To start the process, press and hold the START/ENTER key for more than 3 seconds

The screen displays the current state of discharge. You can alter the discharge current by pressing the START/ENTER key during the process. Once you change the current value, store it by pressing the START/ENTER button again. To stop discharging press the BATT TYPE/STOP key once. The audible sound indicates the end of the process.

Charge-to-Discharge & Discharge-to-Charge Cycle for NiMH/Cd



Set the sequence on the left and the number of cycles on the right. You can use this function for balancing, refreshing and breaking-in the battery. To avoid raising the temperature of the battery, there will be a brief cool-off period (already fixed at 'User setting') after each charge and discharge process. The cycling number ranges from 1 to 5.


To stop the process, press the BATT TYPE/STOP key once. You can change the discharge or charge current by pressing the START/ENTER key once during the process. The audible sound indicates that you are at the end of the process.

At the end of the process, you can see the charged or discharged capacities for the battery at each cyclic process. By pressing <DEC, INC> button, the screen shows the result of each cycle in order.


Pb (Lead-Sulphuric Acid) Battery Program

This program is for charging Pb (lead-sulphuric acid) batteries with a nominal voltage from 2 to 20V. Pb batteries are totally different from NiCd or NiMH batteries. They can only deliver relatively lower current compared to their capacity and similar restrictions apply to charging. The optimal charge current will be 1/10 of the capacity. Pb batteries must not be charged rapidly. Always follow the instructions supplied by the manufacturer of the battery. When you are ready to alter the parameter value in the program, press the START/ENTER key to make it flash and then change the value with the <DEC, INC> key. The value will be stored by pressing the START/ENTER key once.

Charging PB Batteries




Set the charge current on the left and the nominal voltage of the battery on the right. The charge current ranges from 0.1 to 6.0A and the voltage should be matched with the battery being charged. Start the charge process by pressing and holding the START/ENTER key for more than 3 seconds.



The screen displays the state of charging process. To stop charging at any time, press the BATT TYPE/STOP key once. The audible sound indicates that you ended the process.

Discharging PB Batteries




Set the discharge current on the left and final voltage on the right. The discharge current ranges from 0.1 to 1.0A. To start the process, press and hold the START/ENTER key for more than 3 seconds.

The screen displays the current state of discharge. You can alter the discharge current by pressing the START/ENTER key during the process. Once you change the current value, store it by pressing START/ENTER button again. To stop discharging at any time press the BATT TYPE/STOP key once. The audible sound indicates that you ended the process.

Save Data Program

The Sigma EQ Eco has a data storage and load program for your convenience. This feature can store up to 5 battery data sets by number that represent the individual specification of batteries you are using. They can be called back for the process of charging or discharging without setting up the program again. To set up the parameter values in the program, press the START/ENTER key to make it flash and then change the value with the <DEC, INC> key.



The parameter values set up in this screen do not affect the charge or discharge process, they only represent the specification of the battery. The following screens will automatically display values/settings matched with the battery type you set up. The example shows a NiMH battery pack of 12 cells and 3000mAh capacity.

Set up the charge current for the manual charge mode, or the current limit for automatic charge mode. Each mode can be switched by pressing the INC and DEC button at the same time as the current field is flashing.

Setting up discharge current and final voltage.

Setting up the sequence of charge and discharge plus the cycling number.

Saving the data.

Load Data Program

This program selects the data set that was stored at the 'Save Data' program. To load the data, press the START/ENTER key once to flash the data number field and select the number using the <DEC, INC> key, then press and hold START/ENTER key for more than 3 seconds.

PROGRAM SELECT
LOAD DATA

START/ENTER

LOAD [01] NiMH
14.4V 3000mAh

START/ENTER
>3 secs.

Load...

Select the data number to be recalled. The data matched with the number will be displayed at this time.

Loading the data.

Various Information Provided During the Processes

You can inquire about various information on the LCD screen during charging or discharging. When you press the DEC button, the charger shows the established user settings. You can also monitor the voltage of individual cells during balancing by pressing the INC button when the balance cable is linked to the Lithium battery being processed.

End Voltage
12.6V (3S)

◀DEC ↓

Capacity Cut-Off
ON 5000mAh

◀DEC ↓

Safety Timer
ON 200min

◀DEC ↓

Temp Cut-Off
Temp Cut-Off 80C

◀DEC ↓

Ext. Temp 26C

◀DEC ↓

IN Power Voltage
12.56V

◀DEC ↓

| | | |
|------|------|------|
| 4.14 | 4.16 | 4.09 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |

The final voltage will be reached at the end of process.

The external temperature only will be displayed when using the thermal probe.

The present voltage of the input DC power.

When using the balance connector you can check the individual voltage of each cell in the battery pack. When connected to one of the ports on the right side of the charger, the program shows the voltage of each cell up to a maximum of 6 cells in series. To utilise this feature, the battery pack must have a 'balance' plug that is linked to each cell. Make sure that only 'XH' style plugs or the appropriate adaptor board/lead are used in the ports on the right hand side (see optional items).

Warning and Error Messages

The Sigma EQ Eco incorporates various functions to protect and monitor the system, to verify functions and the state of its electronics. In the case of an error, the screen will display the cause of the error. This is also warned via audible sound.

REVERSE POLARIT

The output is connected to a battery with incorrect polarity.

CONNECTION BREAK

This will be displayed when an interruption is detected in the connection between the battery and the output. It will also appear when the output charge lead is voluntarily disconnected during the operation of charge or discharge.

SHORT ERR

There was a short circuit at OUTPUT area. Please check the charging leads.

INPUT VOL ERR

This will be displayed when the voltage of the DC input power drops below the lower limit.

VOL SELECT ERR

The voltage of a Lithium battery pack was selected incorrectly. Verify the voltage of battery pack carefully.

BREAK DOWN

This happens when there is a malfunction at the charger circuit for any reason. Please consult your dealer.

BATTERY CHECK
LOW VOLTAGE

The processor has detected that the voltage is lower than you set in the Lithium program. Please check the cell count of the battery pack.

BATTERY CHECK
HIGH VOLTAGE

The processor has detected that the voltage is higher than you set in the Lithium program. Please check the cell count of the battery pack.

BATTERY VOLTAGE
CELL LOW VOL

The voltage of one of the cells in the Lithium battery pack is too low. Please check the voltage of the cells one by one.

BATTERY VOLTAGE
CELL HIGH VOL

The voltage of one of the cells in the Lithium battery pack is too high. Please check the voltage of the cells one by one.

BATTERY VOL ERR
CELL CONNECT

There is a bad connection at the balance connector. Please check the connector and cables carefully.

TEMP OVER ERR

The internal temperature of the unit is too high. Cool down the unit.

CONTROL FAILURE

The processor cannot continue to control the feeding current for some reason. Please consult your dealer.

Optional Items

The following optional items can be purchased to suit the specific requirements of your battery or to monitor temperature:

| Optional Item | Part Number |
|------------------------------------|--------------|
| Balance Adaptor Board (EH Type) | O-IPBAL-ABEH |
| Balance Adaptor Board (PQ Type) | O-IPBAL-ABPQ |
| Balance Adaptor Board (TP Type) | O-IPBAL-ABTP |
| Temperature Probe | O-IPTS1 |

Warranty and Service

We warrant this product for a period of one year (12 months) from the date of purchase. This guarantee applies to materials or operational defects, which are present at the time of purchasing the product. During that period we will replace, without service charge, any product deemed defective due to those causes. You will be required to present proof of purchase (invoice or receipt). This warranty does not cover the damage due to wear, overloading, incorrect handling or use of incorrect accessories.



SIGMA EQ *eco*
INTELLIGENT BATTERY CHARGER/DISCHARGER



Distributed by Ripmax Ltd., 241 Green Street,
Enfield. EN3 7SJ. United Kingdom

SIGMA EQ eco

INTELLIGENT BATTERY CHARGER/DISCHARGER

Intelligentes Balancer Ladegerät
Mikroprozessorgesteuertes Schnelllade-/Entladegerät mit eingebautem Balancer, USB PC Link und Temperatur Sensor. Ladestrom bis zu 6A, Entladestrom bis zu 5A, 1-6 Zellen Li-Ion/Li-Fe, 1-15zelliger Ni-Cd/Ni-MH, 2-20V Blei-Akku (Pb).



BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vollständig, und sorgfältig durch, da diese Anleitung eine Vielfalt von Programmierungen und Sicherheitsinformationen enthält. Die Auswahl von korrekt arbeitenden Parametern liegt in der Verantwortung des Benutzers. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Platz auf, und stellen Sie sicher, dass Sie diese mitgeben, wenn Sie Ihren Sigma EQ Dual verkaufen.

Anleitung

Danke, dass Sie sich für den Pro Peak EQ Eco entschieden haben. Dieses Schnelllade/entlade-Gerät mit eingebautem Balancer ist mit einem Hochleistungs-Prozessor und einer spezialisierten Software ausgestattet. Es hält Ihren Akku auf dem höchsten Leistungsniveau und lädt diesen sicher auf.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vollständig und sorgfältig durch, da diese Anleitung eine Vielfalt von Programmierungen und Sicherheitsinformationen enthält. Die Auswahl von korrekt arbeitenden Parametern liegt in der Verantwortung des Benutzers.

Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Platz auf, und stellen Sie sicher, dass Sie diese mitgeben, wenn Sie Ihren Sigma EQ Hyper verkaufen.

Funktionen

Optimierte Bediener Software

Kann mit 11.0 - 18.0V DC oder 100 – 240V AC Stromquellen betrieben werden.

Der Sigma EQ Eco hat 'AUTO' Funktionen, die den Ladestrom automatisch einstellen, wenn Sie NiCd/NiMH Akkus laden/entladen wollen. Alternativ dazu kann der Ladestrom auch manuell eingestellt werden.

Für Lithium Akkus, kann Ihnen der Sigma EQ Eco dabei helfen, dass Akkus nicht überladen werden, da dies durch einen Fehler sonst zu einer Explosion führen kann. Jedes Programm in diesem Lader wird mit einer spezialisierten Software kontrolliert, um fast jeden Fehler zu bemerken. Dies stellt ein Maximum an Sicherheit da. Diese Parameter können, wenn nötig, durch den Anwender eingestellt werden.

Eine spezielle Balancer Adapterplatine für TP Stecker wird als Standard mitgeliefert. Optionale Platinen für andere Stecksysteme sind auch erhältlich. Der Anschluss an der Seite des Laders passt für XH Stecker. Eine Balancerplatine für diesen Typ wird nicht benötigt.

High Power und High Performance Stromkreis

Der Sigma EQ Eco verwendet einen Stromkreislauf, der einen max. Ausgangsladestrom von 50W hat. Man kann damit bis zu 15 zellige NiCd/NiMH Packs und 6 zellige Lithium Packs mit einem maximalen Strom von 6.0A laden. Weiterhin ist das Kühlsystem so effizient, dass es diese Leistung halten kann, ohne das Schwierigkeiten an der CPU oder dem Bedienungsprogramm auftreten. Wenn die Kombination von Strom und Spannung 50W übersteigt, wird der Stromkreis den Strom automatisch anpassen, damit dieser das Limit nicht übersteigt.

Funktionen (fortges.)

Integral Balancer für Lithium Akkus

Der Sigma EQ Eco hat einen integrierten Zellenbalancer. Er balanciert im Akku automatisch die individuelle Zellenspannung, während Sie die verschiedenen Typen von Lithium Akkus (Lilo/LiPO/LiFe) laden. Um dieses zu ermöglichen, muß der Balancerstecker des Akkus mit dem Balancer des Ladegerätes verbunden sein.

Balancieren der individuellen Zellenspannung, während des Entladens

Der Sigma EQ Eco kann die einzelnen Zellen während des Entladens überwachen und balancieren. Ist die Spannung von einer oder mehreren Zellen während der Prozedur abnorm unterschiedlich, beendet der Sigma EQ Eco den Prozess mit einer Fehlermeldung.

Akzeptiert verschiedene Lithium Akku Typen

Der Sigma EQ Eco kann drei verschiedene Lithium Akkus annehmen – Lilo (Lithium Ion), LiPo (Lithium Polymer) und LiFe (Lithium Phosphate). Diese haben verschiedene Merkmale und benötigen verschiedene Parameter zum Laden und Entladen. Jedes dieser kann von Ihnen, mit den dazugehörigen Parametern, ausgewählt werden. Für genauere Angaben beziehen Sie sich auf die 'Sicherheitswarnungen'.

Lithium Akku 'Schnell' Laden und 'Speicher' Modus

Sie können den Lithium Akku für spezielle Zwecke laden. 'Schnell' Laden reduziert die Ladezeit des Lithium Akkus, und der 'Speicher' Modus kontrolliert die Endspannung des Akkus für eine längere Lagerung.

Maximale Sicherheit

Delta-peak Sensibilität: Dieses automatische Lade-Beendigungsprogramm arbeitet prinzipiell wie die Delta-Peak Spannungserkennung (NiCd/NiMH).

Auto-Ladestrom Limit: Wenn Sie NiCd oder NiMH mit dem 'AUTO' Mode laden, können Sie das obere Limit des Ladestroms eingeben, um eine Überladung zu verhindern. Dies ist sehr sinnvoll beim Laden von NiMH Akkus, die geringe Kapazitäten haben oder nur geringe Ströme vertragen.

Kapazität Limit: Die Ladekapazität berechnet sich immer, indem Ladestrom mit Zeit multipliziert wird. Wenn die Ladekapazität das programmierte Limit überschreitet, wird der Prozess automatisch unterbrochen. Das Limit kann, wenn nötig, verändert werden.

Temperatur Limit: Die Akkutemperatur wird, während des Ladens, wegen der chemischen Prozesse im Inneren ansteigen. Wenn Sie eine Temperaturgrenze setzen, wird der Ladeprozess beim Erreichen dieser Grenze beendet. Der optionale Temperaturfühler wird für diese Funktion benötigt.

Zeit Limit: Um mögliche Defekte am Akku aufgrund der eingestellten Parameter zu verhindern, können Sie die max. Ladezeit (gesamt) einschränken.

Funktionen (fortges.)

Anzeige Eingangsspannung: Um den Akku vor Beschädigungen zu schützen, wird die Eingangsspannung immer angezeigt. Wenn dies unter das untere Limit fällt, wird der Vorgang automatisch gestoppt.


Automatische Kühlung: Der elektronische Lüfter aktiviert sich automatisch, wenn die Innentemperatur des Laders steigt.

Daten Speichern/Laden: Der Sigma EQ Eco kann max. 5 Datensätze (Memory) für verschiedene Akkus speichern. Diese können zur Ladung und Entladung aufgerufen werden, ohne daß die Daten neu eingegeben werden müssen.

Zyklisch Laden/Entladen: Die Anzahl der Zyklen bewegen sich von 1 bis 5 zum Laden > Entladen, oder Entladen>Laden. Dies dient zum Auffrischen und Balancieren der Akkus.

Außenseite des Ladegerätes

Verbindungsdiagramm für Lithium
Balance-Ladeprogramm



Technische Daten

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Eingangsspannung..... | 11 - 18 Volt DC oder 100 -240 Volt AC 100V-240V AC |
| Ladestrom..... | 0.1-6.0A |
| Entladestrom..... | 0.1-1.0A |
| Max. Ladeleistung..... | max.50W |
| Max. Entladeleistung..... | max.5W |
| Balancerstrom..... | max.250mA |
| Balancetoleranz..... | ±0.01V |
| NiCd/NiMH Akku Zellen..... | 1-15cells |
| Lithium Akku Type..... | Li-Po, Li-Ion, Li-Fe |
| Lithium Zellen..... | 1-6cells |
| Blei Akku..... | 2-20V |
| Gewicht..... | 400g |
| Größe..... | 123 x 137 x 55mm |

Sicherheitswarnungen

Ihr Akku wird beschädigt, wenn dieser nicht korrekt am Sigma EQ Eco angeschlossen wird. Bitte anschließen, wie unten im Diagramm gezeigt.

Mit Adapterplatine



Direktanschluß



- Lassen Sie nie den Lader unbeaufsichtigt, wenn dieser mit der Stromversorgung verbunden ist. Wenn Sie eine Störung feststellen, unterbrechen Sie sofort den Ladevorgang und beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung.
- Halten Sie den Lader von Staub, Dämpfen, Regen, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Vibrationen fern. Nicht fallen lassen!
- Der Lader ist für Stromeingänge von 11~18V DC, oder 100~240V AC Stromquellen ausgelegt. **SCHLIEßEN SIE NIEMALS BEIDE STROMQUELLEN ZUGLEICH AN.**
- Der Lader, und der zu ladende (oder zu entladende) Akku, sollte auf einer hitzebeständigen, nicht brennbaren und nicht leitfähigen Oberfläche stehen, niemals auf Autositzen, Teppichen, oder ähnlichem. Halten Sie sich damit von entzündbaren und unsicheren Materialien fern.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisung zum Laden oder Entladen des Akkus verstehen. Ist das Programm nicht richtig eingestellt, kann der Akku beschädigt werden. Falsches Laden der Lithium Akkus kann zu Feuer oder Explosion führen.
- Niemals einen Lithium Akku laden, wenn dieser aufgeblasen ist.
- Um zu vermeiden, dass es zu einem Kurzschluß kommt, stecken Sie immer zuerst das Ladekabel in den Lader, und dann an den Akku der geladen oder entladen wird. Trennen Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Sicherheitswarnungen (Fortges.)

NiCd/NiMH

Nominelles Spannungsniveau: 1.2V/Zelle

Empfohlener Schnellladestrom: 1C-2C, abhängig von der Leistung der Zelle.

Hochentladungszellen können mit 2C geladen werden. Normale Zellen (TX/RX etc) sollten nicht mit mehr als 0.2C geladen werden.

Entlade Schlußabschaltung: 0.85V/Zelle (NiCd), 1.0V/Zelle (NiMH)

$C = X \div 1000$ (X = Akku Kapazität in mAh)

Lilo (Lithium Ion)

Nominelles Spannungsniveau: 3.6V/Zelle

Maximale Spannung: 4.1V/Zelle

Empfohlener Schnellladestrom: 1C oder weniger (0.5C empfohlen).

Entlade Schlußabschaltung: 2.5V/Zelle oder höher

LiPo (Lithium Polymer)

Nominelles Spannungsniveau: 3.7V/Zelle

Maximale Spannung: 4.2V/Zelle

Empfohlener Schnellladestrom: 1C oder weniger. Einige der neuesten LiPo Zellen können mit 2C oder mehr geladen werden. Überprüfen Sie die Freigabe des Akkuherstellers.

Im Zweifel nie über 1C laden.

Entlade Schlußabschaltung: 3.0V/Zelle oder höher.

Life (Lithium Phosphate)

Nominelles Spannungsniveau: 3.3V/Zelle

Maximale Spannung: 3.6V/Zelle

Empfohlener Schnellladestrom: 3C oder weniger. Überprüfen Sie die Herstellerangaben.

Entlade Schlußabschaltung: 2.0V/Zelle oder höher.

Pb (Blei-Akku)

Nominelles Spannungsniveau: 2.0V/Zelle

Maximale Spannung: 2.46V/Zelle

Empfohlener Schnellladestrom: 0.3C oder weniger

Entlade Schlußabschaltung: 1.75V/Zelle oder höher.

- Versuchen Sie nie den Akkupack auseinander zu nehmen.

- Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Kapazität und Spannung des Lithium Akkupacks, bevor Sie diesen laden/entladen. Es besteht auch die Möglichkeit der Zusammenstellung von parallelen und seriellen Zellen. Bei parallelen Zellen addiert sich die Kapazität der parallelen Zellen (2P heißt x2), die Spannung bleibt die gleiche. Das Spannungsungleichgewicht kann möglicherweise in parallelen Packs ein Feuer oder eine Explosion während des Ladeprozesses verursachen. Wir empfehlen Ihnen nur serielle Lithium Akkupacks zu verwenden.

Bedienung

Achtung: Das Ladegerät muss vor Akku-Anschluß immer eingeschaltet sein, da es sonst zur Beschädigung von Akku und Ladegerät kommen kann.

Bitte folgen Sie diesen Schritten um mit dem Laden zu beginnen:

1. Netzteil an eine Stromquelle anschließen
2. Netzteil einschalten
3. Ladegerät an Netzteil anschließen
4. Programm vor dem Laden am Ladegerät auswählen
5. Ladekabel an Ladegerät anschließen
6. Akku an Ladekabel anschließen
7. Balancer-Kabel anschließen (Achtung: unbedingt Hauptladekabel vor Balancer Kabel anschließen)
8. Laden

Laden

Eine bestimmte Menge elektrischer Energie wird dem Akku während des Ladevorganges zugeführt. Die Lademenge wird berechnet, indem man die Ladezeit multipliziert. Der maximale zulässige Ladestrom variiert je nach Akku Typ oder seiner Leistung. Diesen können Sie aus den Akku Hersteller Informationen entnehmen.

Schließen Sie den zu ladenden Akku mit dem geeigneten Ladekabel an dem Ausgang des Ladegerätes an. Das rote Kabel ist positiv (+) und das schwarze ist negativ (-). Der Lader kann den Unterschied zwischen dem internen Widerstand des Akkus, Kabels und Stecker Widerstand nicht erkennen. Die erste Voraussetzung, dass das Ladegerät richtig funktioniert, ist, dass das Ladekabel über einen geeigneten Leitungsquerschnitt verfügt. Hochwertige Stecker (normalerweise Goldstecker) müssen an beiden Enden angebracht sein.

Beachten Sie die Herstellerangaben des Akkus im Bezug auf das Ladeverfahren, und überprüfen Sie den empfohlenen Ladestrom und Ladezeit. Diese ist für Lithium Akkus besonders wichtig. Die Ladeanweisungen des Herstellers sind genauestens einzuhalten.

Versuchen Sie nie den Akkupack auseinander zu nehmen.

Seien Sie bitte sehr sorgfältig, wenn Sie die Kapazität und Spannung eines Lithium Akkupacks bestimmen. Es besteht die Möglichkeit von parallel und seriell zusammengestellten Zellen. Bei parallel geschalteten Zellen, addiert sich die Kapazität der Zellen und die Spannung bleibt die gleiche. Ein Spannungsungleichgewicht kann möglicherweise ein Feuer oder eine Explosion während des Ladeprozesses verursachen. Wir empfehlen Ihnen nur serielle Lithium Akkupacks zu verwenden.


Entladen

Der typische Zweck des Entladens ist, die verbliebene Kapazität des Akkus zu entsorgen oder die Spannung des Akkus auf ein definiertes Level zu bringen. Wenn Sie den Akku entladen, müssen Sie ebensoviel Sorgfalt walten lassen wie beim Ladeprozess. Um zu vermeiden, dass der Akku tiefentladen wird, stellen Sie die Entladeschlußspannung korrekt ein. Lithium Akkus sollten nicht unter die minimale Spannung entladen werden, da dies zu einem rapiden Verlust der Kapazität oder zum Totalausfall führen kann. Im Allgemeinen müssen Lithium Akkus nicht entladen werden.

- Einige wiederaufladbare Akkus haben einen Memory Effekt. Werden diese teilweise gebraucht und aufgeladen bevor die ganze Ladung verwendet wurde, 'erinnern' sie sich daran, so dass das nächste Mal nur dieser Teil der Kapazität verwendet wird. Dies ist der 'Memory Effekt'. NiCd und NiMH Akkus sind vom Memory Effekt betroffen. Diese bevorzugen vollständige Zyklen. Vollaufgeladen, benutzen Sie den Akku bis dieser leer ist. Nie den Akku voll aufladen während Sie diesen aufbewahren, damit sich dieser selbstentladen kann. Geben sie dem Akku gelegentlich eine kleine Ladung um diesen über 1.0v pro Zelle zu halten. NiMH Akkus haben einen kleineren Memory Effekt als NiCd.
- Lithium Zellen ziehen eher partielle, als eine volle Entladung vor. Häufige Entladungen sollten, wenn möglichst, vermieden werden. Stattdessen laden Sie öfter den Akku oder verwenden Sie einen größeren Akku.
- Ein neuer NiCd Akkupack wird seine volle Kapazität nicht abgeben, bevor dieser 10 oder mehr Zyklen geladen wurde. Der Zyklusprozeß zum Laden und Entladen wird zur optimierten Kapazität führen.


Diese Sicherheitswarnungen sind sehr wichtig. Bitte befolgen Sie diese Anweisungen zur maximalen Sicherheit, oder das Ladegerät und der Akku können schwerwiegend beschädigt werden. Falsche Handhabung kann einen Brand verursachen, Personen verletzen oder Eigentum zerstören.

Programm Menü Schritte



Erstmalige Parameter Einstellungen (Benutzer Set Up)

Der Sigma EQ Eco wird mit den Standardeinstellungen arbeiten, wenn dieser das erste Mal mit einem 12V Akku verbunden ist. Das Display zeigt die folgenden Informationen der Reihe nach an, und Sie können den Wert des Parameters in jeder Anzeige verändern. Wenn Sie den Parameterwert in dem Programm ändern möchten, drücken Sie den START/ENTER Knopf, damit die gewünschte Auswahl aufleuchtet und Sie den Wert mit dem INC oder DEC Knopf verändern können. Die Einstellung wird gespeichert, indem Sie den START/ENTER Knopf erneut drücken.




Diese Anzeige zeigt die nominelle Spannung eines Lithium Akkus an. Es gibt drei Arten von Lithium Akkus; LiFe (3.3V), Lilo (3.6V) oder LiPo (3.7V). Dies ist sehr wichtig, deshalb prüfen Sie den Akku sorgfältig und wählen das richtige Programm aus. Wenn Sie einen falschen Wert/Programm ausgewählt haben, kann der Akku während des Ladens explodieren!

Der Sigma EQ Eco erkennt automatisch die Zellenanzahl des Lithium Akkus, am Anfang eines Lade - oder Entladeprozesses, um falsche Einstellungen des Benutzers zu vermeiden. Tiefentladene Akkus können falsch erkannt werden. Um diese Art von Fehler zu verhindern, können Sie das Zeitintervall einstellen, um das Zellenergebnis des Prozessors zu prüfen. Normalerweise genügen 10 min., damit das Zellenergebnis korrekt angezeigt wird. Für Akkus von größerer Kapazität können Sie das Zeitintervall erweitern, aber setzen Sie die Zeitdauer zu lang für Akkus mit kleiner Kapazität, kann der Lade - oder Entladeprozess innerhalb des Zeitintervalles mit einem falschen Zellenergebnis beendet werden. Dies kann zu katastrophalen Resultaten führen! Wenn der Prozessor das Zellenergebnis während des Lade - oder Entladeprozesses falsch erkennt, müssen Sie eventuell die Zeit verlängern. Ansonsten raten wir Ihnen die Standard Einstellungen zu benutzen.

Dies zeigt die Erhaltungsspannung für automatische Beendigung des Ladevorgangs für NiMH oder NiCd Akkus an. Der effektivste Wert bewegt sich von 5 bis 20mV pro Zelle. Ist die Spannung höher eingestellt, besteht die Gefahr den Akku zu überladen, ist sie zu niedrig eingestellt, besteht die Möglichkeit des vorzeitigen Ladeschlusses. Bitte beziehen Sie sich auf die technischen Daten des Akkus (NiCd: 12mV, NiMH: 7mV).

Erstmalige Parameter Einstellungen (Benutzer Set Up)



Der Port mit den 3 Pins auf der Seite des Gerätes wird für den Temperatur Sensor verwendet. Der Temperaturfühler muss, wenn benötigt, auf der Oberfläche des Akkus angebracht werden. Jetzt können Sie die maximale Temperatur, die der Akku während des Ladens erreichen darf, eingestellt werden. Erreicht der Akku die eingestellte Temperatur, wird der Ladevorgang beendet, um den Akku zu schützen.

Ein Akku kann beim laufenden Zyklusprozeß, beim Laden oder Entladen warm werden. Das Programm kann eine Verzögerungszeit einlegen, damit der Akku nach jedem Lade - oder Entladeprozess auskühlen kann, bevor der nächste Prozess beginnt. Der Wert bewegt sich von 1 bis 60 min.

Wenn Sie den Ladevorgang beginnen, startet zur gleichen Zeit, automatisch der integrierte Sicherheitstimer. Dieser wurde so programmiert, damit der Akku nicht überladen wird, wenn es sich erweist, dass er fehlerhaft ist oder es den Akku nicht als voll erkennen kann. Der Wert für den Sicherheitstimer ist großzügig genug, um den Akku voll aufzuladen.

Dieses Programm stellt die maximale Ladekapazität ein, die an den Akku während des Ladens geliefert wird. Wird die Delta-Peak Spannung nicht gefunden oder der Sicherheitstimer versagt grundlos, wird der Vorgang bei dem ausgewählten Kapazitätswert automatisch gestoppt.


Jede Aktivität an den Tasten wird mit einem Piepston bestätigt. Durch Piepstöne oder Melodien werden zu verschiedenen Zeiten die Wechsel der verschiedenen Modes angezeigt. Diese hörbaren Klänge können an oder ausgeschaltet werden.

Dieses Programm zeigt die Eingangsspannung an. Fällt die Spannung unterhalb des Wertes den Sie eingestellt haben, wird der Vorgang unterbrochen, um Ihre angeschlossene Stromversorgung zu schützen.

Lithium Akku (Lilo/LiPo/LiFe) Programm

Diese Programme sind nur zum Laden oder Entladen für Lithium Akkus mit einer nominellen Spannung von 3.3V, 3.6V und 3.7V pro Zelle geeignet. Diese Akkus benötigen eine andere Ladetechnik, abhängig von der konstanten Spannung (CV), und dem konstanten Strom (CC). Der Ladestrom ist abhängig von der Kapazität und Leistung des Akkus. Die Endspannung des Ladeprozesses ist auch sehr wichtig, es sollte mit der genauen maximalen Spannung des Akkutyps beim Laden übereinstimmen. Dies ist 4.2V für LiPo, 4.1V für Lilo, und 3.6 V für LiFe. Der Ladestrom und die nominelle Spannung, im Verhältnis zur Zellenzahl, muss im Ladeprogramm richtig, für den zu ladenden Akku, eingestellt sein. Wenn Sie die Parameterwerte in dem Programm ändern wollen, drücken Sie den START/ENTER Knopf, so dass der Wert leuchtet und wechseln dann den Wert mit dem INC oder DEC Knopf. Der Wert wird gespeichert, indem Sie einmal mehr den START/ENTER Knopf drücken.

Laden von Lithium Akkus



Auf der linken Seite in der ersten Zeile wird der Akkutyp angezeigt, den Sie beim Set Up ausgewählt haben. Der Wert auf der linken Seite in der zweiten Zeile zeigt den Ladesstrom an, und auf der rechten Seite in der zweiten Zeile wird die Spannung des Akkupacks angezeigt. Nachdem Sie Strom und Spannung eingegeben haben, drücken Sie den Start/Enter Knopf und halten diesen für 3 Sekunden, um den Vorgang zu starten. (Ladestrom: 0.1~6.0A, Spannung: für 1-6 Zellen)


Dies zeigt die von Ihnen eingegebene und vom Prozessor gefundene Zellenanzahl an. 'R:' zeigt die Anzahl der Zellen an, die das Ladegerät gefunden hat, und 'S:' zeigt die Anzahl der Zellen an, die Sie vorher ausgewählt haben. Sind beide Nummern gleich, können Sie mit dem Ladevorgang beginnen, indem Sie den START/ENTER Knopf drücken. Wenn nicht, dann drücken Sie den BATT TYPE/STOP Knopf, um zu der vorherigen Anzeige zurückzukehren. Dann überprüfen Sie genau die Anzahl der Zellen Ihres Akkupacks. Dann fangen Sie nochmals an zu laden.

Die Anzeige zeigt den gegenwärtigen Status des Ladevorgangs an. Um den Ladevorgang zu stoppen, drücken Sie einmal den BATT TYPE/STOP Knopf.

Lithium Akku im Balancer Modus laden

Dies ist zum Balancieren der Spannung der einzelnen Lithium Zellen des zu ladenden Akkus. Der Akkupack sollte in dem passenden Balancereingang, auf der rechten Seite des Laders, eingesteckt werden. Die Standardeingänge sind 'XH'. Eine Adapterplatine und Kabel für 'TP' Stecker liegen bei, andere sind optional erhältlich. Sie müssen auch den Akkustecker (Hauptstromkabel) in die Ausgangsbuchsen des Ladegerätes stecken. In diesem Modus wird der Ladevorgang anders als der gewöhnliche Ladevorgang sein. Der interne Prozessor wird die Spannung jeder Zelle in dem Akkupack anzeigen und kontrolliert den Ladestrom der zu jeder Zelle kommt. Dies wird die Spannung aller Zellen in diesem Pack angleichen, und hilft dabei dass keine Zelle tiefentladen wird.

Lithium Akku (LiLo/LiPo/LiFe) Programm



Der Wert auf der linken Seite in der zweiten Zeile zeigt den Ladestrom an und der Wert auf der rechten Seite in der zweiten Zeile zeigt die Gesamtspannung des Akkupacks an.


Nachdem Sie Strom und Spannung eingegeben haben, drücken Sie den START/ENTER Knopf und halten diesen für 3 Sekunden, um den Vorgang zu starten. (Ladestrom: 0.1~6.0A, Spannung: für 1-6 Zellen)

Dies zeigt die von Ihnen eingegebene und vom Prozessor gefundene Zellenanzahl an, die das Ladegerät gefunden hat, und 'S:' zeigt die Anzahl der Zellen an, die Sie vorher ausgewählt haben. Sind beide Nummern gleich, können Sie mit dem Ladevorgang beginnen, indem Sie den START/ENTER Knopf drücken. Wenn nicht, dann drücken Sie den BATT TYPE/STOP Knopf, um zu der vorherigen Anzeige zurückzukehren. Dann überprüfen Sie genau die Anzahl der Zellen Ihres Akkupacks. Dann fangen Sie nochmals an zu laden.

Die Anzeige zeigt den gegenwärtigen Status des Ladevorgangs an. Um den Ladevorgang zu stoppen, drücken Sie einmal den BATT TYPE/STOP Knopf.

'Schnellladen' von Lithium Akkus

Beim Laden von Lithium Akkus verringert sich normalerweise der Ladestrom gegen Ende des Ladevorgangs. Um den Ladezyklus zu verkürzen, eliminiert das Programm bestimmte Vorgänge. Der Ladestrom verringert sich beim Schnellladen auf 1/5 des Ausgangswertes um den Prozess zu beenden (bei normalem Laden verringert sich der Ladestrom auf 1/10). Die Ladekapazität kann sich gegenüber des normalen Ladevorganges etwas verringern, jedoch wird die Ladezeit reduziert.




Sie können den Ladestrom und die Akku-Spannung eingeben. Während des Drückens von der Start/Enter Taste wird die Spannung angezeigt. Um die Angaben zu bestätigen und den Ladevorgang zu beginnen, drücken Sie die Start/Enter Taste erneut.

Dies zeigt den aktuellen Status des 'Schnellladens'. Um den Vorgang zu unterbrechen, können Sie die BATT TYPE/STOP Taste jederzeit einmal drücken.

'LAGERUNG' von Lithium Akkus


Dies ist zum Laden oder Entladen von Lithium Akkus, die vorübergehend nicht benutzt werden. Das Programm entscheidet, ob es den Akku bis zu einer bestimmten Spannung lädt oder entlädt, abhängig von der Spannung des Akkus, beim Anschluß an den Lader. Diese sind unterschiedlich für jeden Akku Typ, 3.75V für Lilo, 3.85V für LiPo und 3.3V für LiFe pro Zelle. Sollte die Spannung des Akkus beim Anschluß über dem Spannungslevel zur Lagerung liegen, wird das Programm mit dem Entladen beginnen.



Sie können den Strom und die Spannung des zu ladenden Akkus einstellen. Der Strom wird zum Laden oder Entladen des Akkus benutzt, um das erforderliche Spannungsniveau zur "Lagerung" zu erreichen.

Dies zeigt den gegenwärtigen Zustand des Ladevorgangs an. Um dies anzuhalten, drücken Sie einmal den BATT TYPE/STOP Knopf.

Lithium Akkus Entladen




Der Wert des Entladestroms auf der linken Seite der Anzeige sollte zur maximalen Sicherheit 1C nicht überschreiten. Die Endspannung auf der rechten Seite, sollte nicht unter dem empfohlenen Spannungsniveau des Akkuherstellers, zum Tiefentladen sein.

Um den Entladevorgang zu starten, drücken und halten Sie den START/ENTER Knopf für mehr als 3 Sekunden gedrückt.

Dies zeigt den gegenwärtigen Zustand des Entladens an. Um den Entladevorgang zu stoppen, drücken Sie einmal den BATT TYPE/STOP Knopf.

Balancieren der Spannung und Anzeige während des Entladens

Der Prozessor prüft die Spannung der einzelnen Zellen während des 'storage-mode' und 'discharge' von Lithium Akkupacks. Er versucht die Spannung zu normalisieren und diese gleichzustellen. Für diesen Vorgang sollte der Balancerstecker des Akkupacks am richtigen Balanceranschluß des Laders angeschlossen sein. Ist die Spannung von einer oder mehreren Zellen während der Prozedur abnormal unterschiedlich, beendet der Sigma EQ Eco den Prozess mit einer Fehlermeldung. Ist dies der Fall, beinhaltet der Akkupack eine defekte Zelle oder hat eine schlechte Verbindung am Stecker. Um herauszufinden welche Zelle defekt ist, drücken Sie den INC Knopf zu dem Zeitpunkt, wenn die Fehlermeldung angezeigt wird.



Der Prozessor findet, dass die Spannung einer Zelle im Lithium Akkupack zu niedrig ist.

In diesem Fall ist die 4. Zelle nicht in Ordnung. Wenn es einen Kabelbruch im Stecker oder Kabel gibt, wird auf der Anzeige 0 Volt angezeigt.

NiMH/NiCd Akku Programm

Diese Programme sind nur zum Laden oder Entladen für NiMH (Nickel-Metal Hydride) oder NiCd (Nickel-Cadmium) Akkus, im Allgemeinen für die Anwendung in R/C Modellen. Um den Wert in der Anzeige zu ändern, drücken Sie den START/ENTER Knopf bis der Wert aufleuchtet, dann ändern Sie den Wert mit dem INC oder DEC Knopf. Der Wert wird gespeichert, indem Sie einmal mehr den START/ENTER Knopf drücken. Um den Vorgang zu starten, drücken und halten Sie den START/ENTER Knopf für mehr als 3 Sekunden.


NiCd/NiMH Akkus Laden



Dieses Programm lädt den Akku mit dem Strom, den Sie eingestellt haben. Im 'Aut' Modus müssen Sie das obere Limit des Ladestroms einstellen, damit Sie den Akku nicht mit zu hohen Strömen laden und ihn dadurch vor Beschädigungen schützen. Da einige Akkus einen niedrigen Ladestrom und eine geringe Kapazität haben, könnte dies zu einem höheren Ladestrom im automatischen Lademodus durch den Prozessor führen. Im 'Man' Modus wird der Akku mit dem Ladestrom, den Sie auf dem Display eingestellt haben, geladen. Jeder Modus kann gewechselt werden, indem Sie den INC oder DEC Knopf gleichzeitig drücken, wenn das dementsprechende Feld aufleuchtet.

Das Display zeigt den aktuellen Status der Ladung an. Um den Prozess zu stoppen, drücken Sie einmal den BATT TYPE/STOP Knopf. Die Melodie zeigt das Ende des Prozesses an.


NiCd/NiMH Akkus Entladen



Stellen Sie den Entladestrom auf der linken und die Endspannung auf der rechten Seite ein. Der Entladestrom bewegt sich von 0.1 bis 1.0A, die Endspannung bewegt sich von 0.1 bis 25.0V. Um den Prozess zu starten, drücken und halten Sie den START/ENTER Knopf für mehr als 3 Sekunden.

Das Display zeigt den aktuellen Status der Entladung an. Sie können den Entladestrom verändern, indem Sie den START/ENTER Knopf während des Vorganges drücken. Nachdem Sie den aktuellen Wert verändert haben, wird dieser gespeichert, indem Sie den START/ENTER Knopf wieder drücken. Um das Entladen zu stoppen, drücken Sie einmal den BATT TYPE/STOP Knopf. Die Melodie zeigt das Ende des Prozesses an.

Laden-Entladen & Entladen-Lade Zyklus für NiMH/NiCd Akkus



Stellen Sie die Reihenfolge auf der linken und die Anzahl der Zyklen auf der rechten Seite ein. Sie können diese Funktion zum balancieren, auffrischen und formatieren des Akkus verwenden. Um zu vermeiden, dass die Temperatur des Akkus steigt, wird es eine kurze Kühlperiode (bereits bei den 'Benutzer Einstellungen' eingestellt) nach jedem Lade - und Entladeprozess geben. Die Anzahl der Zyklen bewegen sich von 1 bis 5.


Um den Prozess zu stoppen, drücken Sie einmal den BATT TYPE/STOP Knopf. Sie können den Entlade - oder Ladestrom verändern, indem Sie einmal den START/ENTER Knopf während des Vorgangs drücken. Die Melodie zeigt das Ende des Prozesses an.

Am Ende des Prozesses können Sie die geladene oder entladene Kapazität des Akkus bei jedem Zyklus sehen. Indem Sie den INC oder DEC Knopf drücken, zeigt das Display das Ergebnis von jedem Zyklus der Reihe nach an.

Blei (Pb) Akku Programm

Dieses Programm ist nur zum Laden oder Entladen für Blei Akkus mit einer nominellen Spannung von 2 bis 20V. Blei-Akkus unterscheiden sich von NiCd oder NiMH Akkus. Sie können nur einen relativ geringen Strom gegenüber ihrer Kapazität abgeben, und müssen daher auch dementsprechend geladen werden. Der optimale Ladestrom ist daher 1/10 der Kapazität. Blei-Akkus dürfen nicht schnell geladen werden. Folgen Sie daher den Anweisungen des Akkuherstellers. Wenn Sie den Parameterwert einstellen wollen, drücken Sie den START/ENTER Knopf, so dass der Wert aufleuchtet, und stellen dann den Strom mit dem INC oder DEC Knopf ein. Der Wert wird gespeichert, indem Sie noch einmal den START/ENTER Knopf drücken.


Laden von Blei (Pb) Akkus



Stellen Sie den Ladestrom auf der linken, und die nominelle Spannung des Akkus auf der rechten Seite ein. Der Ladestrom bewegt sich von 0.1 bis 6.0A und die Spannung sollte mit der des zu ladenden Akkus identisch sein. Beginnen Sie mit dem Ladeprozess, indem Sie den START/ENTER Knopf für mehr als 3 Sekunden drücken und halten.

Das Display zeigt den aktuellen Status der Ladung an. Um den Prozess zu stoppen, drücken Sie einmal den BATT TYPE/STOP Knopf. Die Melodie zeigt das Ende des Prozesses an.

Entladen von Blei (Pb) Akkus




Stellen Sie den Entladestrom auf der linken und die Endspannung auf der rechten Seite ein. Der Entladestrom bewegt sich von 0.1 bis 1.0A. Um den Prozess zu starten, drücken und halten Sie den START/ENTER Knopf für mehr als 3 Sekunden.

Das Display zeigt den aktuellen Status der Entladung an. Sie können den Entladestrom verändern, indem Sie den START/ENTER Knopf während des Vorganges drücken. Nachdem Sie den aktuellen Wert verändert haben, wird dieser gespeichert, indem Sie den START/ENTER Knopf wieder drücken. Um das Entladen zu stoppen, drücken Sie einmal den BATT TYPE/STOP Knopf. Die Melodie zeigt das Ende des Prozesses an.


Sicherungsprogramm für Daten

Der Sigma EQ Eco verfügt über einen Datenspeicher und Ladeprogramm. Dieses kann bis zu 5 Akku Voreinstellungen individuell numerieren. Diese können für Ladung und Entladung aufgerufen werden, ohne die Daten wieder neu eingeben zu müssen. Wenn Sie die Parameter einstellen wollen, drücken Sie den START/ENTER Knopf, so dass der Wert aufleuchtet, und stellen dann den Wert mit dem INC oder DEC Knopf ein.



Die Einstellwerte in dieser Anzeige beeinflussen nicht den Lade - oder Entladeprozess. Sie zeigen lediglich die Daten des Akkus an. Die folgenden Anzeigen zeigen automatisch die von Ihnen eingestellten Werte zu dem passenden Akku an. Das Beispiel zeigt einen NiMH Akku mit 12 Zellen und 3000mAh Kapazität.

Sicherungsprogramm für Daten



Einstellung des Ladestroms im manuellen Lademodus oder das Limit des Stroms im automatischen Lademodus. Jeder Mode kann gewechselt werden, indem Sie den INC und DEC Knopf zur gleichen Zeit drücken, wenn das dementsprechende Feld aufleuchtet.


Einstellungen des Entladestroms und der Schlußspannung.

Einstellungen der Sequenz von Laden oder Entladen, und die Anzahl der Zyklen.

Daten Sicherung.

Sicherungsprogramm laden

Dieses Programm wählt die Daten aus, die beim "Sicherungsprogramm für Daten" gespeichert wurden. Um die Daten zu laden, drücken Sie einmal den START/ENTER Knopf, damit die Nummernanzeige aufleuchtet, wählen die Nummer mit dem INC oder DEC Knopf, und drücken den START/ENTER Knopf für mehr als 3 sek.



Wählen des nummerierten Datenspeichers. Die passenden Daten werden zeitgleich angezeigt.

Laden der Daten.

Während des Betriebes verfügbare Informationen

Sie können verschiedene Informationen auf der LCD Anzeige, während des Ladens oder Entladens, abrufen. Wenn Sie den DEC Knopf drücken, zeigt der Lader die eingegebenen Daten an. Darüber hinaus können Sie die Spannung der einzelnen Zellen, während des Balancierens anzeigen, indem Sie den INC Knopf drücken. Dazu muß aber das Balancerkabel angeschlossen sein.

End Voltage
12.6V (3S)

◀DEC ↓

Capacity Cut-Off
ON 5000mAh

◀DEC ↓

Safety Timer
ON 200min

◀DEC ↓

Temp Cut-Off
Temp Cut-Off 80C

◀DEC ↓

Ext. Temp 26C

◀DEC ↓

IN Power Voltage
12.56V

◀DEC ↓

| | | |
|------|------|------|
| 4.14 | 4.16 | 4.09 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Die Schlußspannung wird am Ende des Prozesses erreicht.

Die externe Temperatur wird nur angezeigt wenn Sie einen Thermofühler verwenden.

Die aktuelle Eingangsspannung.

Wenn Sie den Balancerstecker des Akkus anschließen, können Sie die individuelle Spannung jeder Zelle überprüfen. Dies wird bis zu max. 6 Zellen angezeigt. Um dieses zu nutzen, muß der Akkupack mit jeder Zelle an einem Balancerstecker angeschlossen sein. Vergewissern Sie sich, dass nur 'XH' Stecker oder geeignete Adapter Platinen/Kabel an dem Eingang auf der rechten Seite angeschlossen werden (siehe verfügbares Zubehör).

Warnungen und Fehler Meldungen

Der Sigma EQ Eco beinhaltet verschiedene Funktionen zum Schutz und zur Überwachung und überprüft die Funktionen der Elektronik. Wenn ein Fehler auftritt, zeigt das Display die Ursache für den Fehler an und eine Melodie ist zu hören.

REVERSE POLARIT

Der Ausgang ist mit der falschen Polarität des Akkus verbunden.

CONNECTION BREAK

Dies wird angezeigt, wenn eine Unterbrechung zwischen dem Akku und dem Ausgang besteht oder das Ladekabel während des Ladens oder Entladens getrennt wird.

SHORT ERR

Es gab einen Kurzschluss am AUSGANG. Bitte überprüfen Sie die Ladekabel.

INPUT VOL ERR

Die Eingangsspannung ist unter das Limit gefallen.

VOL SELECT ERR

Die Spannung eines Lithium Akkus wurde falsch ausgewählt. Überprüfen Sie sorgfältig die Spannung des Akkupacks.

BREAK DOWN

Es gibt eine Funktionsstörung im Lader.

BATTERY CHECK
LOW VOLTAGE

Der Prozessor bemerkt, dass die Spannung niedriger ist, als Sie diese für das Lithium Programm eingestellt haben. Bitte überprüfen Sie die Zellenzahl des Akkus.

BATTERY CHECK
HIGH VOLTAGE

Der Prozessor bemerkt, daß die Spannung höher ist, als Sie diese für das Lithium Programm eingestellt haben. Bitte überprüfen Sie die Zellenzahl des Akkus.

BATTERY VOLTAGE
CELL LOW VOL

Die Spannung einer Zelle im Lithium Akku ist zu niedrig. Bitte überprüfen Sie die Spannung jeder einzelnen Zelle.

BATTERY VOLTAGE
CELL HIGH VOL

Die Spannung einer Zelle im Lithium Akku ist zu hoch. Bitte überprüfen Sie die Spannung jeder einzelnen Zelle.

BATTERY VOL ERR
CELL CONNECT

Es gibt eine schlechte Verbindung zum Balancerstecker. Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Stecker und Kabel.

TEMP OVER ERR

Die Innentemperatur des Lader ist zu hoch. Den Lader abkühlen lassen.

CONTROL FAILURE

Der Prozess kann nicht die Zufuhr des Stromes überprüfen. Das Ladegerät muss repariert werden.

Verfügbares Zubehör

Die folgenden Zubehörteile für spezielle Akku-Funktionen und zur Überprüfung der Akku-Temperatur sind im Handel erhältlich.

| Verfügbares Zubehör | Artikelnr |
|-------------------------------|--------------|
| Balance Adapter Platine (EH) | O-IPBAL-ABEH |
| Balance Adapter Platine (PQ) | O-IPBAL-ABPQ |
| Balance Adapter Platine (TP) | O-IPBAL-ABTP |
| Temperatur Fühler | O-IPTS1 |

Garantie und Service

Wir geben eine Garantie auf dieses Produkt für die Laufzeit von 1 Jahr (12 Monate) ab Kaufdatum. Diese Garantie bezieht sich auf Material oder Defekte in der Funktion, die zum Zeitpunkt des Kaufes aufgetreten sind. Während dieser Zeit werden wir ohne weitere Kosten jedes dieser Produkte mit aufgetretenen mangelhaften Ursachen austauschen. In diesem Falle benötigen wir einen Kaufbeleg oder Rechnung mit dem Kaufdatum. Diese Garantie deckt nicht falsche Handhabung, Beschädigungen während des Betriebes, Überbeanspruchung oder Zerstörungen in Verbindung mit falschen Zubehörteilen ab.

SIGMA EQ eco
INTELLIGENT BATTERY CHARGER/DISCHARGER



Vertrieb durch Ripmax Ltd., 241 Green Street,
Enfield. EN3 7SJ. United Kingdom